MA

221513340963

正本

检 测 检 验 报 告

潍嘉检SH20252076号

样品名称：出厂水

委托单位：山东昌乐实康水业有限公司

报告日期：二〇二五年二月二十四日

潍坊市嘉源水质监测中心

潍坊市嘉源水质监测中心 检测专用章 3707052022928

检测检验报告声明

一、对本检测检验结果如有异议，请于收到报告之日起10天内向本中心提出复测申请，逾期不予受理。

二、委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责，仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责。

三、本检测检验报告及本中心名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

四、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期不再做留样。

五、本报告书共三份，一份由本中心存档，两份交送检单位。未经本中心书面批准，不得部分复制检测报告。

六、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测印章无效。

七、本报告复印后，需加盖检测印章，否则无效。

潍坊市嘉源水质监测中心

联系地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道人民大街东首3305号（市食品农产品检测大楼7楼 ）

邮政编码：261500

联系电话：0536-2591912

传　　真：0536-2591912

潍坊市嘉源水质监测中心

检 测 检 验 报 告

样品编号	SH20250206-2076	委托单位	山东昌乐实康水业有限公司
样品名称	出厂水	联 系 人	秦新玲
包装形式	聚乙烯桶、聚乙烯瓶、棕色玻璃瓶、灭菌玻璃瓶	联系电话	13573671812
样品性状	清澈透明液体	收样日期	2025-2-6
样品数量	聚乙烯桶（5L×2）+聚乙烯瓶（0.5L×2）+棕色玻璃瓶（1L+0.5L×2）+灭菌玻璃瓶（0.5L）	采样地点	昌乐城南水厂化验室取样口
样品种类	生活饮用水	检测目的	委托检测
样品来源	送检	检测日期	2025-2-6～2025-2-24
详细地址	昌乐县城利民街211号		
标准依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
主要检测仪器设备	pH计、便携式浊度仪、电子天平、二路低本底αβ放射性测量仪、恒温恒湿箱、离子色谱仪、气质联用仪、双光束紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计，等。		
检测项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共39项。		
检验结论	根据GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》，该样品所检项目共39项，其中合格39项，不合格0项，不做评定0项。 (检验报告专用章) 签发日期：2025-2-24		
备注	次氯酸钠消毒，二氧化氯、溴酸盐、臭氧和总氯4项不检测。		

编制：彭飞 审核：孙智超 签发：尚艳敏

潍坊市嘉源水质监测中心

检 测 检 验 报 告

序号	项目名称	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果	单项评定
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群	CFU/100ml	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100ml	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.005	<0.0005	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.01	<0.0025	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.001	<0.00003	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤1.0	0.29	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤10	2.62	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.06	0.019	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.1	0.002	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.06	0.008	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.1	<0.001	合格
16	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023	≤0.7	<0.05	合格
17	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023	≤0.7	0.06	合格
18	三卤甲烷	/	GB/T 5750.8-2023	≤1	0.475	合格
19	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018	≤0.05	<0.01	合格
20	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018	≤0.1	<0.05	合格
21	色度	度	GB/T 5750.4-2023	≤15	<5	合格
22	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	≤1	0.31	合格
23	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
24	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
25	pH	/	GB/T 5750.4-2023	6.5～8.5	8.04	合格
26	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.2	0.074	合格
27	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.3	<0.05	合格
28	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.1	<0.05	合格
29	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤1.0	<0.05	合格
30	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤1.0	<0.05	合格
31	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤250	41.5	合格
32	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤250	65.5	合格
33	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤1000	409	合格
34	总硬度(以CaCO3计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤450	203	合格
35	高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023	≤3	2.30	合格
36	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤0.5	0.06	合格
37	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023	≤0.5	0.048	合格

潍坊市嘉源水质监测中心

检 测 检 验 报 告

潍嘉检SH20252076号

序号	项目名称	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果	单项评定
38	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023	≤1	0.037	合格
39	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023	0.3~2	0.30	合格

*********报告结束*********